

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
«ТУВИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

---

667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д.14, приемная тел/факс: (394-22) 3-06-55, 2-33-75  
E-mail:kyzylpu1@yandex.ru

**Паспорт готовности**  
учебного заведения к 2015-2016  
учебному году

Кызыл 2015

**Администрация Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Республики Тыва  
«Тувинский политехнический техникум»**

**Паспорт готовности образовательного учреждения  
к новому учебному 2015 /2016 году  
Составлен 14 августа 2015 г.**

**Полное наименование учреждения** (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»

**Количество зданий** 5

**Тип здания (зданий), год постройки** шлако-заливной, 1960 г.

**Адрес (адреса)** 667005, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Салчака Тока, д. 14 – главный корпус, ул. Кочетова, д.141 – учебный корпус № 1, ул. Пальмбаха, д. 27 – учебный корпус № 2, ул. Салчака Тока, д. 3 «а» - студенческое общежитие, ул. Салчака Тока, д. 14/2 – столовая.

**телефон приемная/факс** (394-22)3-06-55, директора (394-22)2-33-75.

**Ф.И.О. руководителя учреждения** Биче Рада Казаковна

Проверка проводилась в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 03.08.2015 г. № 863-д комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

**Председатель комиссии** Ошепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва.

**от Администрации учреждения** Булугун Д.М. – заместитель директора по административно-хозяйственной части.

**Члены комиссии:**

**от Министерства образования и науки Республики Тыва** Монгуш О.А. – начальник отдела общего, дошкольного и специального образования, Монгуш Р.А. – начальник ГБУ РТ «Хозуправление», Шмелева Н.В. – начальник отдела профессионального образования и подготовки кадров.

**от Роспотребнадзора** Ооржак И.К. –начальник отдела надзора РПН РТ.

**от пожарного надзора** Уцаков Е.Ю. – главный государственный инспектор.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие учредительных документов юридического лица (устав, свидетельство о государственной регистрации):

1) Устав ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» принят на общем собрании работников и обучающихся от 30.09.2013 г. Протокол № 1.

2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20.11.2013 г. серия 17 № 000580265.

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием

1) Свидетельство гл. корпуса от 07.02.2014 г. серия 17-АВ № 232422;

2) Свидетельство уч. корпуса № 1 от 07.02.2014 г. серия 17-АВ № 232418;

3) Свидетельство уч. корпуса № 2 от 07.02.2014 г. серия 17-АВ № 232416;

4) Свидетельство студ. общежития от 07.02.2014 г. серия 17-АВ № 232405;

5) Свидетельство столовой от 07.02.2014 г. серия 17-АВ № 232410.

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда договор № 60/2 от 15.11.2005 г.

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Свидетельство от 07.02.2014 г. серия 17-АВ № 232413.

5. Сведения о наличии арендаторов

1) ТРО ОГО ВФСО «Динамо» договор аренды №05 от 11.02.2015 г. занимаемое помещение № 18 по ул. Салчака Тока, д. 14;

2) ГБУ РТ «Республиканский центр развития воспитания» договор № 73 от 27.08.2014 г. занимаемые помещения № 27-31, 54, 60-64 по ул. Салчака Тока, д. 3 «а»;

3) ГБНИОУ «Тувинский институт гуманитарных исследований» договор б/н от 22.05.2014 г. занимаемые помещения № 37-39, 42, 46-53, 55, 56.

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 17.11.94 г. №442 Лицензия № 227 от 27.02.2014 г. выдана Министерством образования и науки Республики Тыва на неопределенный срок, имеется приложение на 1 л.

6а. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдано, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) Свидетельство № 117 от 26.06.2015 г. выдано Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва до 26.06.2018 г. Аккредитованные образовательные программы

№ п/п	Коды УГП	Наименования УГП	Коды специальностей	Наименования специальностей
1.	13.00.00	Электро- и теплоэнергетика	13.01.05	Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
			13.01.10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
2.	15.00.00	Машиностроение	15.01.26	Токарь-универсал
3.	11.00.00	Электроника, радиотехника и системы связи	11.01.02	Радиомеханик
4.	09.00.00	Информатика и вычислительная техника	09.01.03	Мастер по обработке цифровой информации
5.	29.00.00	Технологии легкой промышленности	29.01.04	Художник по костюму
			29.01.05	Закройщик
			29.01.07	Портной
6.	18.00.00	Химические технологии	18.01.24	Мастер шиномонтажной мастерской
7.	23.00.00	Техника и технологии наземного транспорта	23.01.03	Автомеханик
8.	35.00.00	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	35.01.03	Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства
9.	39.00.00	Социология и социальная работа	39.01.01	Социальный работник
10.	43.00.00	Сервис и туризм	43.01.02	Парикмахер

7. В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано групп с общим количеством 671 воспитанников.

Нормативы, указанные в лицензии: соблюдаются

8. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) Штаты укомплектованы.

9. Наличие необходимой документации в соответствии с номенклатурой дел Имеется.

10. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-образовательной работы учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям программ.

11. Наличие режима работы образовательного учреждения, расписания занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели Имеется.

12. Подключение к сети Интернет Подключено.

13. Территория:

- общая площадь 31 617, 94 кв.м.

- состояние ограждения Удовлетворительное.

- площадь озеленения Значительная.

- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории образовательного учреждения (указать какие) Не имеются.

- проведено ли ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению Проведено

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования Подготовлена спортивная площадка.

- наличие и состояние цветника Имеется, состояние удовлетворительное.

- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников Имеется, состояние удовлетворительное.

- наличие договора о вывозе мусора (№ и дата заключения договора) Имеется контракт № 03 с ООО УК «ЖЭУ-2» от 13.04.2015 г.

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений

14. Наличие и техническое состояние спортивных залов Имеется, состояние удовлетворительное.

15. Здание: общее состояние помещений Удовлетворительное.

Дата проведения ремонта:

капитального 2013 г.

текущего 2015 г.

16. Искусственное освещение, его состояние Соответствует

Естественное освещение Соответствует

17. Работа вентиляции (фрамуг, на лицевой блоке – принудительной) Имеется вытяжка в рабочем состоянии.

18. Состояние отопительной системы Соответствует.

Наличие акта опрессовки отопительной системы (дата и № акта) Акт № от « » 2015г.

19. Обеспечение противопожарной безопасности:

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №) Приказ от 17.03.2015 г. № 145/а

- наличие планов эвакуации Имеется.

- наличие журналов инструкций Имеется.

- обучение мерам противопожарной безопасности Периодично проводятся противопожарные тренировки по эвакуации обучающихся и работников.

- наличие уголков пожарной безопасности Имеется.

- приобретение и перезарядка огнетушителей Осуществляется по мере необходимости.

- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание Имеется и находится в рабочем состоянии, техническое обслуживание осуществляет ИП Монгуш О.К. по договору № 23 от 03.08.2015 г.

- наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание Имеется и находится в рабочем состоянии, техническое обслуживание осуществляет ИП Монгуш О.К. по договору № 23 от 03.08.2015 г.

- наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание Имеется, техническое обслуживание осуществляет ИП Монгуш О.К. по договору № 79 от 04.08.2015 г.

- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) Акт № от «   » 2015 г.

- наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод Имеется.

пожарный щит; пожарные краны, рукава, насосы Имеются.

- состояние и место расположения электрощитовой состояние удовлетворительное. электрощитки расположены в учебных корпусах на 1 этаже, в пристройке студенческого общежития, в столовой при входе.

- состояние путей эвакуации Соответствует.

- наличие доводчиков на дверях Имеются.

- наличие световых указателей «Выход» Имеются.

- наличие металлических решеток на окнах (кроме помещений, в которых находятся материальные ценности) имеются распашные решетки.

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) от 02.08.2012 г. Протокол № 55.

- состояние электропроводки Удовлетворительное.

- наличие и состояние:

водоснабжения Централизованное.

канализации Централизованное.

сантехоборудования состояние удовлетворительное,

1) в студенческом общежитии имеется: на 2 этаже 13 раковин, 13 унитазов, на 3 этаже 15 раковин, 15 унитазов;

2) в столовой 7 раковин, 3 унитаза (а);

3) в главном корпусе 8 раковин, 2 унитаза. Уличный туалет для мужчин на 5 человек, для женщин на 3 человека;

4) в учебном корпусе № 1 2 унитаза (а), 2 раковины;

5) в учебном корпусе № 2 1 унитаз, 1 раковина.

20. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении Удовлетворительное.

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка Соответствует.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря Соответствует.

Наличие бассейна Не имеется

Состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) Технические средства находятся в рабочем состоянии.

21. Дезрежим образовательного учреждения: наличие дезсредств Дезсредства имеются.

место приготовления подсобные помещения. тара пластиковая упаковка.

22. Медицинский блок: его состояние соответствует предъявляемым требованиям.

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние Имеется, в удовлетворительном состоянии.

наличие и хранение лекарственных средств Лекарственные средства имеются, хранение осуществляется в соответствии с предъявляемыми требованиями.

наличие медицинской документации в соответствии с номенклатурой дел Имеется.

23. Энергосберегающие мероприятия и их выполнение \_\_\_\_\_

наличие водомеров Имеются.

наличие теплосчетчиков Имеются.

наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение Мероприятия осуществляются согласно инструктивной документации.

24. новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения Ресепшн, оформление главного входа.

25. Наличие системы видеонаблюдения:

- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 14

- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер 16

26. Замечания и предложения – с указанием даты и номера предписания:

- Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва

*Объекты и главы картуса не освещены. Водяная печать  
в помещении отсутствует. Обеспечение охраны, техно-  
логические оборудование (А/скалопана, 7/ловки)  
камерные оборудование с 2016 года не обновлены*

- Органов ГПН

*27.08.2015 г. От Первой ФА*

*ГПН не обследовано в ТУ*

- членов комиссии

27. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием – указать условие)

Председатель комиссии *Г. зам. министра С.М. Мухомова*

(Ф.И.О.)

Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись, дата, печать  
от администрации учреждения *И.И. Мухомов* по АИЧ *27*  
от Минобразования *С.В. Мухомов*  
от Управления Роспотребнадзора *А.С. Мухомов*  
от органов ГПН *И.И. Мухомов* *Ушаков Е.Ю.*

*Мухомов, Н.В.*

*Мухомов, С.В.*

*Мухомов, И.И.*

*Начальник Отдела Мухомов С.А. Мухомов  
Заместитель Отдела Мухомов С.А. Мухомов*

Примечание: Акт оценки готовности оформляется в 2-х экземплярах (1 – МУП УК «ЖЭУ», 2 - потребителю).

Наличие Акт оценки готовности с согласованиями перечисленных выше служб о выполнении работ по подготовке к осенне-зимнему периоду дает право Потребителю на централизованное теплоснабжение с начала отопительного сезона. Подключение производится эксплуатационным персоналом МУП УК «ЖЭУ» по заявке Потребителя. Срок предоставления оформленного паспорта готовности до 27 сентября 2015г.

В случае несвоевременного предоставления оформленного паспорта готовности обследование теплового хозяйства Потребителя будет производиться в порядке очередности при наличии свободного времени у соответствующих служб.

Просрочка в оформлении Акта оценки готовности влечет изменения стоимости услуг, 25% за каждые 10 дней просрочки.

МУП УК «ЖЭУ» г. Кызыла  
667000, Республика Тыва  
г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 55  
Реквизиты  
ИНН 1701055472 ОГРН 115719000267  
р/сч 40702810300000000866  
ОАО: АБ «Народный Банк РТ»  
БИК Банка 049304735  
к/сч 30101810500000000735

«СОГЛАСОВАНО»  
Директор МУП УК «ЖЭУ»  
*Иванов* Е.А. Краев  
«20» сентября 2015 г.

**Акт оценки готовности**  
Потребителя тепловой энергии к  
осенне-зимнему периоду 2015-2016г.

*УБТЭСУ РТ, ЮНПТ*

(потребитель тепловой энергии, потребитель услуг)

(по передаче тепловой энергии)

Адрес: *г. Кызыл ул. Кочетова 141*

г. Кызыл, ул. Кочетова 165 а  
2015г.

В период подготовки к отопительному сезону выполнить следующие виды работ:

Виды работ	Срок выполнения работ	Отметка о выполнении
1. Устранения выявленных в порядке, установленном законодательством РФ нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;	нет	
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок	18.07.2015	ООО УК ВАСТУ-2
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	нет	
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	УД	
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	УД	
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	УД	
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	УД	
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	ЕСБ	
9. Работоспособность защиты систем теплоснабжения	УД	
10. Наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	АСБ	
11. Отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	нет	
12. Плотность оборудования тепловых пунктов	6 м <sup>2</sup> /см <sup>2</sup>	
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	нет	
14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель		
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок		
16. Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность		
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящему Правилам.	УД	

Главный инженер: В.А. Мещеряков, Александр В.И.Мастер: С.А. Голубов Е.В.